

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Самарской области

«Самарская государственная областная академия (Наяновой)»



УТВЕРЖДЕНО
Ректор ГБОУ ВО СО СГОАН

М.В. Наянова

« 7 » января 201 7 г.

ИНСТРУКЦИЯ

**О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО
ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ ИЛИ
ПОВРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНУЮ АППАРАТУРУ
УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ**

О мерах пожарной безопасности

№ 07

г. Самара

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ДЕЖУРНОГО ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ НА ПРИЕМНО- КОНТРОЛЬНУЮ АППАРАТУРУ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

1. При получении сигнала «Тревога» дежурный или другое лицо, принявшее сигнал от приемно-контрольного прибора или щита сигнализации и управления ОБЯЗАНЫ:

1.1. Определить местонахождение сработавшего извещателя или оросителя по схеме трассировки шлейфов сигнализации или схеме сети установок пожаротушения и осуществить сброс сигнала.

1.2. Немедленно сообщить о поступившем сигнале в пожарную охрану по телефону «01» или «112», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.

1.3. Лично или через дежурных (ответственных лиц) выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя или оросителя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии и т.п.) и сообщить о срабатывании диспетчеру Учреждения.

2. При ПОЖАРЕ:

2.1. Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку администрации Учреждения.

2.2. Включить по согласованию с администрацией (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.

2.3. Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений (комнат), в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.

2.4. Организовать эвакуацию ценной документации, имущества и др. материальных ценностей из горящих помещений.

2.5. Сообщить инженерным службам предприятия о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включению аварийного и эвакуационного освещения.

3. В случае ложного срабатывания пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа – отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещения и сообщить в организацию, осуществляющую плановое техническое обслуживание сигнализации.

4. О поступивших сигналах и принятых по ним мерах оформить запись в специальном журнале.